



0018549

TECHTRADE

Hladilna enota zg/sp 60W 4x vent. Triton

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Triton hladilna enota za vgradnjo v komunikacijsko omaro
Model za vgradnjo v strop ali tla komunikacijske omare
Nastavljiv termostat, 4x ventilator, Stikalo
Priložen pribor, 220~240 V 60 W, Material jeklo, Črna brava



Namestitev

1. Hladilno enoto v komunikacijski omari namestite v želeni vodoravni položaj.
2. Hladilno enoto nato pritrdite z vijaki.
3. Enoto priključite na zunanje električno omrežje ter jo vklopite.

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
4. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem.
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja.
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež proizvajalca: TRITON PARDUBICE SPOL.S.R.O. STARY MATEROV 130 530 02 PARDUBICE - ROSICE NAD
Češka Republika