



0018542

Hladilna enota 48cm 2U 2xvent. Triton

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Triton hladilna enota za vgradnjo v komunikacijsko omaro

Model za vgradnjo v 19" omaro - vodoravno

Dolžina 19" - 483 mm, Višina 2U - 88 mm

Montažo v neposredno bližino naprave, ki jo želite hladiti

Nastavljiv termostat, 2x ventilator, Stikalo

Priložen pribor, 220~240 V 70 W, Material jeklo, Črna barva



!Primerno za uporabo samo v TRITON kabinetih!

Namestitev

Hladilno enoto v komunikacijski omari namestite v želeni vodoravni položaj. Hladilno enoto nato pritrdite z vijaki. Enoto nato priklopite na zunanje električno omrežje ter jo vklopite. Hladilna enota ima možnost nastavljivega termostata, ki vam omogoča delovanje vaše hladilne enote ob določenih temperaturah.

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež podjetja:

TRITON PARDUBICE SPOL.S.R.O., STARY MATEROV 130, 530 02 PARDUBICE - ROSICE NAD, ČEŠKA REPUBLIKA